



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa: 340-03/17-01/01

Urbroj:2175/04-02-17-02

Otok, 13.02.2017. godine

Temeljem članka 198. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (ZJN2016) Općina Otok kao javni naručitelj objavljuje,

IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA NA DOKUMENTACIJU O NABAVI

Općina otok sukladno članku 198. ZJN 2016, prije pokretanja postupka javne nabave radova Gradnje nogostupa uz županijsku cestu ŽC 6082, dionica: Otok-Gala s instalacijama JR i EE – KB 20(10)kV Otok-Obrovac Sinjski upućuje javnim pozivom od 27.01. 2017. godine pozvala je zainteresirane gospodarske subjekte na prethodno savjetovanje o dijelovima Dokumentacije o nabavi radova i to:

- opisu predmeta nabave,
- tehničkim specifikacijama predmeta nabave,
- kriterijima za kvalitativni odabir gospodarskih subjekata,
- kriterijima za odabir ponude i
- posebnim uvjetima za izvršenje ugovora

U otvorenom zakonskom roku zaprimljene su dvije iste primjedbe na opis stavke troškovnika.

1. Šaljemo Vam napomenu da predmetna stavka troškovnika unutar cjeline B. Javna rasvjeta pod rednim brojem 8. sadrži kontradiktornosti, odnosno prema navedenom opisu tehničkih karakteristika rasvjetnog tijela, tip koji je naveden u stavci SGS253 FG 1xSON-TPP100W TP OR P1) ne odgovara.

Naziv rasvjetnog tijela koji odgovara navedenim tehničkim karakteristikama ja „Philips“ LED CLEARWAY 73S.

U prilogu maila je označena stavka kao i sporni tekstualni dio.

2. Ovim putem Vam dajemo primjedbu i prijedlog vezano za Dokumentaciju „ Javna nabava radova „Izgradnja jednostranog pješačkog nogostupa uz županijsku cestu ŽC6082 od naselja Otok do naselja Gala“.

U troškovniku "Prilog 4-Troškovnik-kompletan za TENDER" poglavlju "Elektrograđevinski radovi" kod stavke br.8 navedena je specifikacija LED svjetiljke, odnosno traži se dobava LED svjetiljke dok je za primjer naveden tip kao "SGS253 FG 1xSON-TPP100W TP OR P1" što je svjetiljka sa visokotlačnom natrijevom žaruljom snage 100W.

Ispravno bi bilo navesti primjer svjetiljke koju ste dali u prilogu DZN: BGP303 1xLED73-3S/740 DM.

Navedene troškovničke stavke su definirane projektnom dokumentacijom pa je Naručitelj od projektanta zatražio očitovanje o primjedbama na stavku troškovnika.

Projektant je pisanim putem potvrdio grešku u troškovniku i to baš kod stavke br.8 te istu obrazložio na slijedeći način:

„Kako se navodi u dopisu (cijelini B, st. troš.8), te uvidom u projektnu dokumentaciju vidljivo je da se radi o rasvjetnom tijelu tipa LED a u troškovniku su jasno definirane sve potrebne karakteristike rasvjetnog tijela sukladno proračunu, a kako slijedi:

Nabava doprema i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema maksimalno 58W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od slijedećih:

ukupna snaga sistema maksimalno 58W

tijelo svjetiljke od aluminijske s pokrovom optike od ravnog kaljenog stakla zaštite minimalno IK08

minimalna svjetlosna iskoristivost izvora svjetla 109 lm/W

minimalna svjetlosna iskoristivost svjetiljke (LOR faktor) 85%

korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla maksimalno 4000 K

životni vijek minimalno 50 000 sati pri 80% svjetlosnog toka

radna temperatura od -25°C do +35°C

svjetlosni tok minimalno 7500 lumena

kompletna zaštita svjetiljke IP66

regulabilna predužna naprava LED svjetiljke sa samostalnom automatskom višestupanjskom programibilnom regulacijom svjetlosnog toka minimalne uštede 40%

ZONA ZAŠTITE SVJETLOSNOG OKOLIŠA U SKLADU S CIE NORMAMA E2 -> ULOR 0-2,5%

Shodno navedenom potrebno je odabrati odgovarajući tip rasvjetnog tijela koje udovoljava traženim karakteristikama, te se u tom smislu može koristiti proizvod „LED CLEARWAY 73S-Philips“.

Slijedom navedenog obrazloženja prihvaćene su primjedbe zainteresiranih gospodarskih subjekata i iz opisa stavke brisan je „tip SGS253 FG 1xSON-TTP100W TP OR P1“

OPĆINSKI NAČELNIK

Branko Samardžić, v.r.